

المديرية العامة للدفاع المدني - إدارة الوقاية والحماية الذاتية

استلام ومتابعة محطة محروقات من النواحي الفنية والمعمارية

التاريخ: / / ٢٠١٠م
هاتف المحطة:
رقم هاتف المالك/المدير:

رقم ملف المحطة:
الاسم التجاري للمحطة:
اسم مالك المحطة/المدير:
موقع المحطة:

٢		١		المتطلبات
ملاحظات	تقييم	ملاحظات	تقييم	
				طبيعة ارض المحطة مستوية ومعبدة
				الأسوار الجانبية و الخلفية بارتفاع لا يقل عن ٢م
				بعد المحطة عن خطوط الضغط العالي (الكهربائية) مسافة لا تقل عن (١٢)م والمتوسط عن (٦)م عن حدود المحطة.
				أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام (الدخول والخروج) وتنشيت إشارات فسفورية دالة على ذلك.
				تنشيت مظلات واقية فوق مضخات السولار والبنزين بارتفاع لا يقل عن (٤,٥)م و الكاز عن (٢,٥)م
				توفر جزيرة وسطية تفصل المدخل والمخرج بعرض لا يقل عن (١,٥)م وطول لا يقل عن(١١) ويكون بعد جزيرة المضخات عنها بمسافة (٤,٥)م على الأقل.
				المسافة بين المبنى وجزيرة المضخات لا يقل عن (٥م) و بين جزر المضخات لا يقل عن (٦)م
				ارتداد الخزانات عن حدود القطعة للبنزين (٤,٥)م وللسولار والكاز (١,٥) م
				المسافة بين جزر المضخات وحدود القطعة من الجانبين (١١)م في حال وجود جزر متتالية وفي حال وجود جزر متقابلة بشكل أفقي (٧,٥) م من حدود موقع الخزانات
				المسافة بين الجزر المتقابلة بشكل أفقي (١٠) م
				ارتداد المكاتب من الجهة الخلفية عن حدود القطعة (٦)م

المديرية العامة للدفاع المدني - إدارة الوقاية والحماية الذاتية

				أن تكون المناهل مرتفعه بمسافة لا تقل عن (٣٠)سم
				عدم وجود اشغالات تخزينية أو إشغالات صناعية
				توفر العزل الكامل للواجهات الأمامية للمحلات التجارية المطلّة على المضخات بحيث تكون مقاومة للحريق
				توفر نظام إطفاء يدوي (خرطوم مطاطية، طفايات حريق)حسب كودة الوقاية من الحريق.(للمحطات الحديثة)
				توفر نظام إنذار تلقائي وحسب المواصفات.(للمحطات الحديثة).
				توفر مخارج طوارئ كافية للمباني المقترحة
				توفر وحدات إنارة اضطرارية و إشارات دالة على المخارج
				توفر مولد احتياطي للكهرباء ضمن غرفة معزولة
				توفر إشارات تحذيرية(ممنوع التدخين،إطفاء محرك،...)

التوصيات:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مصدق/ركن ٢ وقاية

ضابط الكشف